

VG Steinfeld  
WV Steinfeld  
Steinfeld 86

96187 Stadelhofen

E-Mail:  
bauamt@steinfeld-oberfranken.de



Zeichen: AS

Datum: 13.02.2020

### Vorab-Ergebnisse (mikrobiologische Untersuchung)

Probenahmedatum:	11.02.2020	Untersuchungszeitraum:	11.02. – 13.02.2020
Ersteller des Vorab-Ergebnisses:	Anna-Lena Schöps		

Probenahmestelle	Koloniezahl [KBE/ml]		E.Coli [KBE/100ml]	Coliforme Bakterien [KBE/100 ml]	Enterokokken [KBE/100ml]	Clostridium perfringens [KBE/100ml]	Chlor, freies [mg/l]
	22 °C	36 °C					
Reinwasserbeh. Im Wasserhaus, PN- Ventil	0	0	0	0	0	n.u.	n.u.
HB Steinfeld, li. Kammer	0	>300	0	0	0	n.u.	n.u.
ON Steinfeld Gasthof/Brauerei Hübner Küche Spüle	3	82	0	0	0	n.u.	n.u.
ON Steinfeld HsNr. 42 1.OG, Küche Spüle	0	0	0	0	0	n.u.	n.u.
Wasserhaus Steinfeld, Rohwasser, PN-Ventil 4110603300001	0	0	0	0	0	n.u.	n.u.

KBE= Kolonie bildende Einheiten  
n.u. = nicht untersucht

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2011 verpflichtet ist, unverzüglich jedes Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 09229-7083 (Mo-Fr) bzw. 0172-8958616 (Wochenende).

Dieses Dokument ist eine Vorab-Information. Ein durch Unterschrift freigegebener Prüfbericht folgt in Kürze.